

# 检验检测报告

报告编号：WDN20221118020

样品名称： 多用钩

委托单位： 河北润泽电器科技有限公司

检测类别： 委托试验



---

**江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司**

## 注 意 事 项



1. 报告涂改无效。
2. 报告未加盖骑缝章无效。
3. 报告未加盖检验检测专用章无效。
4. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
5. 本报告仅对来样负责，来样详见本报告样品照片页。
6. 对本报告如有异议者请于收到报告之日起十五天内向本单位提出，逾期不予受理，谢谢合作。
7. 报告真伪查询网址：[www.ltdljc.cn/dm](http://www.ltdljc.cn/dm)
8. 未经本公司书面批准，不得部分复制（全文复制除外）检验检测报告。
9. 本报告一式两份

地址：江苏省淮安市淮安区南闸镇工业园集中区 43-1 幢

邮编：223200

总公司业务联系电话：0517-85700556

分公司业务联系电话：0517-84991590

传真：0517-84991590

# 江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

## 检 验 检 测 报 告

No: WDN20221118020

共 3 页 第 1 页

样品名称	多用钩	型号规格	1kV
委托单位	河北润泽电器科技有限公司	检测类别	委托试验
标称生产单位	河北润泽电器科技有限公司	送检者	——
抽样地点	送样	来样日期	2022.11.28
试验起止日期	2022.11.28	样品编号	WDN20221118020
样品数量	1个	检测项目	共1项
检测地点	江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司（南闸）	样品状态	符合检测要求
客户联系方式	——	试验人	程宇 孙一铭
检验检测依据	DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》		
检 测 结 论	<p>样品经检测，所测项目符合 DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章)</p> </div> <p style="text-align: right;">签发日期：2022年11月28日</p>		
备注	——		

批准：  审核：  编制： 

# 江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

## 检验检测报告

No: WDN20221118020

共 3 页第 2 页

主要检测仪器设备		
序号	仪器设备名称	仪器设备编号
1	BCXZC-II 耐压试验装置	JSLJ-004

以下空白



# 江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

## 检验检测报告

No: WDN20221118020

共 3 页第 3 页

1、工频耐压试验					
试品编号	型号	试品名称	耐压/标准 (kV)	耗时/标准 (s)	判定
01	1kV	多用钩	5.0/5	60/60	符合

以下空白

1  
2  
3